

**РЕЗУЛЬТАТЫ**  
**бактериологических анализов воды по филиалу ГУП СК**  
**«Ставрополькрайводоканал» - Ипатовский «Межрайводоканал»**  
**с. Дивное**  
**за март месяц 2015 г.**

№ п/п	Наименование населенных пунктов	МВИ	Всего проб	Полож.
1	с. Кучерли	Сан Пин 2.1.5. 980-00; МУК 4.2.1018-01	2	-
2	с. Шарахалсун	Сан Пин 2.1.5. 980-00; МУК 4.2.1018-01	2	-
3	с. Кендже - Кулак	Сан Пин 2.1.5. 980-00; МУК 4.2.1018-01	2	-
4	с. Сабан - Антуста	Сан Пин 2.1.5. 980-00; МУК 4.2.1018-01	2	-
5	с. Красный Маныч	Сан Пин 2.1.5. 980-00; МУК 4.2.1018-01	2	-
6	п. Новокучерлинский	Сан Пин 2.1.5. 980-00; МУК 4.2.1018-01	2	-
7	п. Новорагулинский	Сан Пин 2.1.5. 980-00; МУК 4.2.1018-01	1	-
8	п. Прудовый	Сан Пин 2.1.5. 980-00; МУК 4.2.1018-01	1	-
9	п. Голубиный	Сан Пин 2.1.5. 980-00; МУК 4.2.1018-01	1	-
		Сан Пин 2.1.5. 980-00; МУК 4.2.1018-01		
		Сан Пин 2.1.5. 980-00; МУК 4.2.1018-01		
		Сан Пин 2.1.5. 980-00; МУК 4.2.1018-01		
		Сан Пин 2.1.5. 980-00; МУК 4.2.1018-01		
		Сан Пин 2.1.5. 980-00; МУК 4.2.1018-01		
		Сан Пин 2.1.5. 980-00; МУК 4.2.1018-01		
		Сан Пин 2.1.5. 980-00; МУК 4.2.1018-01		
		Сан Пин 2.1.5. 980-00; МУК 4.2.1018-01		
	<b>ИТОГО:</b>		<b>15</b>	<b>-</b>

/ Главный инженер ИМРВК -



А.Н. Кипа

Богданова И.Н.  
8 (86542) 2-20-98